

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 23. Januar 2003
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-338
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 11-1.65.30-67/02

Bescheid

über
die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 15. Mai 2001

Zulassungsnummer:

Z-65.30-292

Antragsteller:

LM-Tankschutz GmbH
Niederlassung Emden
Gelsenkirchener Straße 2
26723 Emden

Zulassungsgegenstand:

Leckschutzauskleidung "Lekosys" Typ HM-.../St

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2005

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-292 vom 15. Mai 2002. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Der Abschnitt 4 (**Auskleidung mit dem System HM-E/St**) der Anlage 3 wird um die Zeile

Lagermedium	Gefahrklasse
Pyrolysebenzin	A I

ergänzt.

Der Anwendungsbereich der Leckschutzauskleidung mit dem System HM-E/St für das Lagermedium Pyrolysebenzin erstreckt sich auf Flachbodentanks nach DIN 4119.

Strasdas

Beglaubigt