

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 24. März 2004
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-364
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 14-1.65.30-42/04

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 28. Januar 2004

Zulassungsnummer:

Z-65.30-375

Antragsteller:

Tank+Stahlbau
Abersfelder GmbH & Co. KG
Industriestraße 6
97795 Schondra-Schildeck

Zulassungsgegenstand:

Leckschutzauskleidung aus Stahl Typ VL SB1 und Typ VL TB1 für
Flachbodentanks nach DIN 4119

Geltungsdauer bis:

29. Januar 2009

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-375 vom 28. Januar 2004. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und ein Blatt Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Der Abschnitt 2.1.1 der Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird wie folgt geändert:

2.1.1 Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails der Leckschutzauskleidung müssen den Angaben der Technischen Beschreibung der Leckschutzauskleidung vom 20.06.2003 mit den Zeichnungsanlagen zu den Ausführungsdetails entsprechen. Abweichend davon darf die Blechdicke des oberen Bodens 4 mm bis 10 mm betragen.

Strasdas

Beglaubigt