

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 27. Juli 2006  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-338  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: I 51-1.40.11-50/06

## Bescheid

über  
die Ergänzung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 2. Mai 1997

**Zulassungsnummer:**

Z-40.11-129

**Antragsteller:**

Kunststoffverarbeitung Reich GmbH  
Am Kornfeld 2  
86932 Pürgen b. Landsberg

**Zulassungsgegenstand:**

Doppelwandige Flachbodenbehälter aus GFK  
mit innerer Vlies- oder Chemieschutzschicht

**Geltungsdauer bis:**

31. Mai 2007

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.11-129 vom 2. Mai 1997, verlängert durch Bescheid vom 3. Juli 2002. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:


**Die Anlage 1.2 Blatt 2 wird ergänzt.**

Dr.-Ing. Hartz


Beglaubigt



$t_{BK} \geq 4$   
 $100 \leq l_{\ddot{u}} \leq 20 \cdot t_{BK}$   
 für  $D \leq 1600$ :  $50 \leq r_{BK} \leq 250$   
 für  $D > 1600$ :  $100 \leq r_{BK} \leq 250$



Detail Z



Der Nachweis der Randfaserdehnung ist für die Dicke  $t^*$  zu führen.