

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Juni 2007  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-345  
Telefax: 030 78730-416  
GeschZ.: I 55-1.40.21-38/07

## Bescheid

über  
die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 1. März 2006

**Zulassungsnummer:**

Z-40.21-310

**Antragsteller:**

Dehoust GmbH  
Gutenbergstraße 5-7  
69181 Leimen

**Zulassungsgegenstand:**

Blasgeformte Behälter mit integrierter Auffangvorrichtung  
aus Polyethylen (PE-HD)  
1100 l und 1500 l  
Typ "Triosafe Sicherheitstank 1100 und 1500"  
Behältersystem

**Geltungsdauer bis:**

31. März 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-310 vom 5. März 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Die Änderung betrifft in der Anlage 5 – Aufstellbedingungen – die Festlegungen der Entnahmemengen im Behältersystem.**



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

- Die in Anlage 5, Blatt 2, vom 1. März 2006 aufgeführte Tabelle "Bezugsmaße für die Einbautiefe des Grenzwertgebers" wird wie folgt geändert und neu erstellt:

Tabelle: Bezugsmaße für die Einbautiefe des Grenzwertgebers

bei Entnahmemengen bis 25 kg/h (30 l/h)

	Durchmesser der Staudüse (mm)	Bezugsmaß* für den Grenzwertgeber (gemessen von der Oberkante des Behälterstutzens) (mm)	
		1100 l	1500 l
1	13	252	275
2	13	285	325
3	13	250	280
4	13	245	275
5	13	240	270

\* entsprechend Bericht des TÜV Nord, Anlagentechnik vom 26.02.2002 bzw. 25.02.2004 zur Akte 8237 BG Dehoust in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-65.17-182 für den verwendeten Grenzwertgeber Typ: 12K/14/NK der Fa. AFRISO

Die weiteren Besonderen Bestimmungen behalten ihre Gültigkeit.

Leichsenring

