

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 30. August 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-335
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 52-1.7.4-51/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 2. April 2007

Zulassungsnummer:

Z-7.4-3361

Antragsteller:

ZLT Lüftungs- und
Brandschutztechnik GmbH
Pflockenstraße 61i
09376 Oelsnitz/Erzgeb.

Zulassungsgegenstand:

Vorgefertigte Bauelemente zur Wanddurchführung von Schornsteinen,
Abgasleitungen und Verbindungsstücken

Geltungsdauer bis:

1. April 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.4-3361 vom 2. April 2007. Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Der erste Satz im Abschnitt 2.1 der Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erhält folgende Fassung:

"Die Bauelemente bestehen aus einer Rahmenkonstruktion aus Brandschutzbauplatten mit einem Dämmkern mit runder lichter Öffnung zur Durchführung von Abgasrohren bis zu einem maximalen Nenndurchmesser von DN 300 mm."

Kersten

Beglaubigt

