

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

16. September 2008

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 29. April 2009      Geschäftszeichen: II 33-1.54.2-11/09

Zulassungsnummer:

**Z-54.2-426**

Geltungsdauer bis:

**15. September 2013**

Antragsteller:

**ACO Tiefbau Vertrieb GmbH**  
Mittelriedstraße 25, 68642 Bürstadt

Zulassungsgegenstand:

**Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte und besondere Eigenschaften  
für Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1 mit CE-Kenn-  
zeichnung:**

**Abscheideranlage aus Beton bestehend aus einem separat vorgeschalteten Schlamm-  
fang, einem Abscheider der Klasse II und einer integrierten Probenahmestelle**

**OLEOPATOR-CRB Klasse II**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-54.2-426 vom 16. September 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Im Abschnitt 2.1.2.1 erhält die Tabelle 1 folgende Fassung:

Tabelle 1: Abscheider

Nenngröße NS	Behälterinnendurchmesser mm	Prüfbericht
1,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10	1000	L 05-10/1
15 / 20 / 30	1500	L 05-10/3
40	2200	L 05-10/6
50 / 65	2700	L 05-10/9

Herold

