

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 4. Oktober 2010

**Zulassungsnummer:**  
**Z-7.4-3433**

**Antragsteller:**  
**Skoberne Schornsteinsysteme GmbH**  
Ostendstraße 1  
64319 Pfungstadt

**Zulassungsgegenstand:**  
**Porenbetonschächte mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten zur Aufnahme von Abgasleitungen**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 08.07.2011  
Geschäftszeichen: III 51-1.7.4-24/11

**Geltungsdauer**  
vom: **8. Juli 2011**  
bis: **31. Dezember 2013**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.4-3433 vom 4. Oktober 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-7.4-3433

Seite 2 von 2 | 8. Juli 2011

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Der Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:

**2.1.1 Schachtelemente**

Die Schächte aus dampfgehärtetem Porenbetonformstücken nach DIN EN 771-4:2005-05<sup>1</sup> müssen der Festigkeitsklasse 2 und der Rohdichteklasse 0,50 nach DIN V 20000-404:2006-01<sup>2</sup> entsprechen.

Die Wangendicke der Schächte muss für lichte Querschnitte bis 165 mm mindestens 37,5 mm, für lichte Querschnitte bis 210 mm mindestens 45 mm, für lichte Querschnitte bis 280 mm mindestens 60 mm und für lichte Querschnitte bis 325 mm mindestens 62,5 mm betragen. Die maximale Höhe der Schachtelemente beträgt 1000 mm; die Geschosshöhe darf maximal 5000 mm betragen.

Rudolf Kersten  
Referatsleiter



<sup>1</sup> DIN EN 771-4:2005-05  
<sup>2</sup> DIN V 20000-404:2006-01

Festlegungen für Mauersteine- Teil 4: Porenbetonsteine  
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die  
Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2005-05