

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 17. Mai 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

05.10.2012

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-192/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-17.1-1035**

**Geltungsdauer**

vom: **5. Oktober 2012**

bis: **16. Mai 2015**

**Antragsteller:**

**Schlagmann-Baustoffwerke GmbH & Co. KG**

Ziegeleistraße 1  
84367 Zeilarn

**Wienerberger GmbH**

Oldenburger Allee 26  
30659 Hannover

**Zulassungsgegenstand:**

**Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
- bezeichnet als POROTON-FZ 7 Planziegel -  
im Dünnbettverfahren**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1035 vom 17. Mai 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

**Nr. Z-17.1-1035**

**Seite 2 von 2 | 5. Oktober 2012**

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 3.5.3 erhält folgende Fassung:

**3.5.3 Einstufung der Wände als Brandwände nach DIN 4102-3**

Mindestens 365 mm dicke tragende raumabschließende Wände aus Planhochlochziegeln mit einer Druckfestigkeit  $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ , vermauert mit Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ III zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erfüllen die Anforderungen an Brandwände nach DIN 4102-3: 1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen -, wenn die Wände beidseitig mit einem Putz nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, versehen sind.

Anneliese Böttcher  
Referatsleiterin

Beglaubigt