



Europäische Technische Zulassung ETA-13/0165

Handelsbezeichnung
Trade name

"Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend",
"Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion"
und "Brandschutzmasse DBU Spachtel"

*"Brandschutzgewebe DBU", Brandschutzgewebe DBU selbstklebend",
"Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion"
and "Brandschutzmasse DBU Spachtel"*

Zulassungsinhaber
Holder of approval

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold Würth Straße 12-17
74650 Künzelsau
DEUTSCHLAND

Zulassungsgegenstand
und Verwendungszweck

*Generic type and use
of construction product*

Biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe und im
Brandfall aufschäumende Brandschutzmassen

Flexible intumescent fabrics and intumescent putties

Geltungsdauer:
Validity:

vom
from
bis
to

23. April 2013

23. April 2018

Herstellwerk
Manufacturing plant

1

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

12 Seiten einschließlich 1 Anhang
12 pages including 1 annex

I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
 - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte¹, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates² und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates³;
 - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998⁴, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011⁵;
 - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

¹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

² Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

³ Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

⁴ Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

⁵ Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

⁶ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Diese europäische technische Zulassung (ETA) gilt für die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel".

"Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" sind werksmäßig hergestellte biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe.

"Brandschutzmasse DBU Dispersion" wird als im Brandfall aufschäumende Beschichtungsmasse in den Farbtönen Anthrazit, Schwarz oder Rot hergestellt. "Brandschutzmasse DBU Spachtel" ist eine im Brandfall aufschäumende Spachtelmasse.

Die Brandschutzwirkung der genannten Produkte beruht auf der Bildung eines Schaums im Brandfall, der Fugen, Spalten und andere Öffnungen in Bauteilen ausfüllt und verschließt und so den Durchtritt von Hitze, Flammen oder/und Rauch behindert.

Die im Brandfall aufschäumende Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und die im Brandfall aufschäumende Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" härten bei Anwendung aus und bilden Schichten, die im Brandfall reagieren.

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" sind dichte, reißfeste Brandschutzgewebe, die aus einem Glasfilamentgewebe⁷ bestehen, das auf einer Seite maschinell mit der im Brandfall aufschäumenden Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" beschichtet ist.

Das biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU" ist auf der zweiten Seite maschinell mit einer Polyurethanbeschichtung⁸, wahlweise in den Farbtönen Grau, Rot, Schwarz oder Weiß beschichtet.

Das biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU Vlies" ist auf einer Seite maschinell mit "Brandschutzmasse DBU Dispersion" beschichtet und zusätzlich mit einer Glasvlieseinlage⁷ ausgerüstet. Auf der zweiten Seite ist maschinell eine grau eingefärbte Polyurethanbeschichtung⁸ aufgebracht.

Für das biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" wird das einseitig maschinell mit "Brandschutzmasse DBU Dispersion" beschichtete Glasfilamentgewebe⁷ auf der anderen Seite mit einer Selbstklebefolie⁷ auf Acrylbasis versehen.

Die biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" werden in Endlos-Rollen hergestellt, in beliebigen Breiten konfektioniert und vorzugsweise in Längen von 10 m und 20 m geliefert.

Auf Wunsch können die Produkte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" in Form von Brandschutzstreifen oder Matten beliebiger Abmessung geliefert werden.

Die im Brandfall aufschäumende Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und die im Brandfall aufschäumende Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" werden in Eimern und Gebinden verschiedener Größe oder in Kartuschen geliefert.

⁷ Art, Hersteller und Eigenschaften beim DIBt hinterlegt

⁸ Auftragsmengen und Zusammensetzung beim DIBt hinterlegt

Die Eigenschaften der im Brandfall aufschäumenden Produkte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" und ihre brandschutztechnisch relevanten Leistungskriterien wurden wie folgt ermittelt⁹:

"Brandschutzgewebe DBU"

- Dicke: 0,6 mm bis 2,2 mm
- Masse pro Fläche
 - bei 0,6 mm Gewebedicke: 0,700 kg/m² bis 0,850 kg/m²
 - bei 2,2 mm Gewebedicke: 2,400 kg/m² bis 2,650 kg/m²
- Masseverlust durch Erhitzen: 53,0 % ± 5 %
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 15,5 bis 22,0
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten mit Gewichtsauflage an ca. 2 mm dicken Proben)¹⁰
- Blähdruck: 1,00 N/mm² bis 1,65 N/mm²
(geprüft bei 300 °C, Verfahren 4)¹⁰

Zusätzlich wurde die Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 10319¹¹ bestimmt:

| Gewebedicke | | ca. 1,6 mm | ca. 0,6 mm |
|---------------------------|-------|------------|------------|
| Reißdehnung in % | längs | 3,6 | 4,2 |
| | quer | 4,4 | 4,5 |
| Reißfestigkeit in kN/m | längs | 56,0 | 60,7 |
| | quer | 34,5 | 41,4 |

"Brandschutzgewebe DBU selbstklebend"

- Dicke: 0,6 mm bis 2,2 mm
- Masse pro Fläche
 - bei 0,6 mm Gewebedicke: 0,750 kg/m² bis 0,900 kg/m²
 - bei 2,2 mm Gewebedicke: 2,450 kg/m² bis 2,700 kg/m²
- Masseverlust durch Erhitzen: 53,0 % ± 5 %
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 15,5 bis 22,0
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten mit Gewichtsauflage an ca. 1,6 mm dicken Proben)¹⁰
- Blähdruck: 1,00 N/mm² bis 1,65 N/mm²
(geprüft bei 300 °C, Verfahren 4)¹⁰

⁹ Prüfverfahren gemäß abgestimmter gemeinsamer Beurteilungsgrundlagen 11.04/06; Fassung Dezember 2011, Siehe auch EOTA Technischer Report 024 (TR 024), Ausgabe Juli 2009

¹⁰ Einzelheiten zum Prüfverfahren beim DIBt hinterlegt

¹¹ DIN EN ISO 10319:2008 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen

"Brandschutzgewebe DBU Vlies"

- Dicke: 1,5 mm bis 1,8 mm
- Masse pro Fläche: 1,900 kg/m² bis 2,320 kg/m²
- Masseverlust durch Erhitzen: 38,5 % ± 5 %
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 12,5 bis 16,0
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten mit Gewichtsauflage an ca. 1,6 mm dicken Proben)¹⁰
- Blähdruck: 1,30 N/mm² bis 1,80 N/mm²
(geprüft bei 300 °C, Verfahren 4)¹⁰

Zusätzlich wurde die Reißdehnung mit 7,2 % (längs) bzw. 7,7 % (quer) und die Reißfestigkeit mit 141,8 kN/m (längs) und 48,8 kN/m (quer) nach DIN EN ISO 10319¹¹ bestimmt.

"Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel"

- Dichte "Brandschutzmasse DBU Dispersion": 1200 kg/m³ ± 10 %
- Dichte "Brandschutzmasse DBU Spachtel": 1300 kg/m³ ± 10 %
- Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen: 70,0 % ± 5 %
(geprüft bei 105 °C über 3 Stunden)
- Masseverlust durch Erhitzen: 59,0 % ± 5 %
(geprüft bei 550 °C über 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 15 bis 26,5
(geprüft an ca. 2 mm dicken erhärteten Proben bei 550 °C über 30 Minuten mit Gewichtsauflage)¹⁰
- Blähdruck: 1,00 N/mm² bis 1,90 N/mm²
(geprüft bei 300 °C, Verfahren 4)¹⁰

1.2 Verwendungszweck

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" sowie "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" sind für die Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponenten in, zwischen oder auf Bauprodukten, Bauteilen, und Bauarten vorgesehen, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern im Brandfall den Wärmedurchtritt und die Brandweiterleitung durch ihr Aufschäumen.

Die im Brandfall aufschäumenden Produkte nach dieser ETA sind für Endanwendungen gemäß den Bedingungen für die Nutzungskategorie Typ X (Außenanwendbarkeit) vorgesehen; dies schließt die Anwendung gemäß den Nutzungskategorien Z₂, Z₁, Y₂ und Y₁ ein.¹²

Sofern die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Spachtel" oder "Brandschutzmasse DBU Dispersion" speziellen Beanspruchungen ausgesetzt werden sollen, sind weitere Prüfungen erforderlich.

¹²

EOTA TR 024, Ausgabe Juli 2009, Abschnitt 4.1, Nutzungskategorien; Anmerkung 5

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" in Endanwendung von 10 Jahren, vorausgesetzt, dass die in den Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen für Verpackung, Transport, Lagerung, Einbau, Nutzung, Wartung und Instandsetzung erfüllt sind.

Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers oder der Zulassungsstelle ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2. Merkmale des Produktes und Nachweisverfahren

2.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Nicht relevant

2.2 Brandschutz

2.2.1 Brandverhalten

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU" und "Brandschutzmasse DBU Dispersion" erfüllen hinsichtlich ihres Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1¹³.

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" erfüllen hinsichtlich ihres Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-1¹³.

ANMERKUNG:

Ein europäisches Referenzszenario für das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung der biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe nach EN 13501-1 für die Verwendung in Fassaden möglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher Mitgliedstaaten zu entsprechen, kann eine zusätzliche Beurteilung der Brandschutzgewebe nach nationalen Bestimmungen (z. B. auf der Grundlage eines Großversuchs) erforderlich sein, bis das europäische Klassifizierungssystem ergänzt worden ist.

2.2.2 Feuerwiderstand

Die Feuerwiderstandsfähigkeit eines zusammengesetzten Systems, in dem das biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU" oder das biegsame, im Brandfall aufschäumende Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU Vlies" oder/und die im Brandfall aufschäumende Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" als brandschutztechnisch wirksame Komponente verwendet werden, wurde mit dem für die Klassifizierung nach DIN EN 13501-2¹⁴ relevanten Prüfverfahren nachgewiesen.

Mit dieser Prüfung gilt die grundsätzliche Eignung der in dieser europäischen technischen Zulassung beschriebenen biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" sowie der Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und der Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" für die Verwendung in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen als nachgewiesen.

¹³ DIN EN 13501-1:2009 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

¹⁴ DIN EN 13501-2 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

Die Leistung "Feuerwiderstand" wird in dieser europäischen technischen Zulassung nicht weiter betrachtet.

2.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

2.3.1 Luft- und Wasserdurchlässigkeit

Nicht relevant

2.3.2 Abgabe gefährlicher Stoffe

Entsprechend den Angaben des Herstellers und den hinterlegten chemischen Zusammensetzungen¹⁵ enthalten die biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", die Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und die Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" keine gefährlichen Stoffe, wie sie in der Richtlinie des Rates 76/769/EWG (geändert durch Kommissionsentscheidung Nr. 455/2009/EC vom 6. Mai 2009)¹⁶ angegeben und in der Datenbank der Europäischen Kommission aufgelistet bzw. in der Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008¹⁷ veröffentlicht sind.

ANMERKUNG:

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

2.4 Nutzungssicherheit (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit)

Nicht relevant

2.5 Schallschutz

Nicht relevant

2.6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

Nicht relevant

2.7 Gesichtspunkte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" wurden für die Nutzungskategorie Typ X geprüft⁹.

Es wurden keine wesentliche Änderungen der brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften Schaumfaktor und Blähdruck festgestellt.

Ergebnis:

Die Bauprodukte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und "Brandschutzmasse DBU Spachtel" können in Endanwendung den Bedingungen von Innenräumen mit und ohne Feuchtebeanspruchung und gelegentlicher oder ständiger Kondensation als auch einer Außenbewitterung ausgesetzt werden, ohne dass wesentliche Änderungen ihrer brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften Schaumfaktor und Blähdruck zu erwarten sind.

¹⁵ Die detaillierte chemische Zusammensetzung der Produkte ist beim DIBt zur Beurteilung hinterlegt.

¹⁶ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 137 vom 03.09.2009, S. 3

¹⁷ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 353 vom 31.12.2008, S. 1

Freiwillig wurden folgende zusätzliche Nachweise zur Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Produkte erbracht¹⁸:

- Beanspruchung mit einer konstanten Temperatur von 80 °C über 40 Tage,
- Beanspruchung durch nachträglich aufgebraachte Anstrichstoffe auf der Basis von:
 - Acryldispersion
 - Alkydharz
 - Polyurethanacryl
 - Epoxidharz
- Beanspruchung durch ständige Nässe,
- Beanspruchung mit Lösemitteln
 - Butylacetat
 - Butanol
 - Testbenzin
 - Heizöl
- Kontakt mit Kunststoffen (PVC, PE).

Nach diesen Beanspruchungen wurden keine wesentlichen Änderungen der Kennwerte Schaumfaktor und Blähdruck festgestellt.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 1999/454/EG der Europäischen Kommission¹⁹ ist das System 1 der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Zusätzlich ist gemäß Entscheidung 2001/596/EG der Europäischen Kommission²⁰ das System 3 der Konformitätsbescheinigung im Hinblick auf das Brandverhalten anzuwenden.

Die Systeme der Konformitätsbescheinigung sind im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine notifizierte Zertifizierungsstelle aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:

- (1) werkseigener Produktionskontrolle;
- (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan;

(b) Aufgaben der notifizierte Stelle:

- (3) Erstprüfung des Produkts;
- (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
- (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

System 3: Konformitätserklärung des Herstellers für das Produkt aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:

- (1) werkseigener Produktionskontrolle;

(b) Aufgaben der notifizierte Stelle:

- (2) Erstprüfung des Produkts.

¹⁸ EOTA Technical Report 024 (TR 024), Ausgabe Juli 2009, Abschnitt 4.3

¹⁹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L178/ 42 vom 14.07.1999

²⁰ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001

3.2 Zuständigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers und der notifizierten Stelle/n

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchzuführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe und Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.²¹

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags mindestens eine notifizierte Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der "Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen im Brandfall" zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der notifizierten Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen der am 23. April 2013 erteilten europäischen technischen Zulassung ETA-13/0165 übereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der notifizierten Stellen

Die notifizierte Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit dem Prüf- und Überwachungsplan vom 09.04.2013 durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts (Systeme 1 und 3),
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle (System 1),
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle (System 1).

Die notifizierte Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete notifizierte Stelle hat ein EG Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

In Fällen, in denen die Festlegungen dieser europäischen technischen Zulassung und des Prüf- und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt werden, hat die Zertifizierungsstelle das EG Konformitätszertifikat zurückzuziehen und das Deutsche Institut für Bautechnik unverzüglich zu informieren.

²¹ Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten notifizierten Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt selbst, mindestens auf einem am Produkt angebrachten Etikett oder auf der Verpackung oder den kommerziellen Begleitpapieren, z. B. der EG-Konformitätserklärung anzubringen.

Hinter den Buchstaben "CE" sind die Kennnummer der notifizierten Zertifizierungsstelle anzugeben und die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

Hinter den Buchstaben "CE" ist die Kennnummer der notifizierten Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Art des Produktes einschließlich Lieferform und Namen
- Nutzungskategorie/n.

Beispiel: siehe Anhang 1

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wird für die Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" und für die Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" sowie die Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung der beurteilten und bewerteten Bauprodukte dienen.

Änderungen an den Produkten oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt oder vollständig sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen.

Das Deutsche Institut für Bautechnik entscheidet darüber, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung gemäß dieser Zulassung auswirken oder nicht und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau

Zum mechanischen Schutz zusätzlich angebrachte Abdeckungen dürfen das Aufschäumen der biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Produkte "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies" und ihrer Zuschnitte, sowie der verwendeten Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" und der Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" nicht behindern.

Die Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" können vor Ort mit geeigneten Werkzeugen zugeschnitten werden.

Die Einbauanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

5 Vorgaben für die Endanwendung

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung

Während des Transports sollten die Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" vor mechanischer Beschädigung und vor direkter Einwirkung von Witterungseinflüssen geschützt werden.

Die biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend" und "Brandschutzgewebe DBU Vlies" können unter normalen Innenraumbedingungen bei Temperaturen zwischen +2 °C und +50 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85 % gelagert werden.

Angebrochene Kartuschen, Eimer und Gebinde der Beschichtungsmasse "Brandschutzmasse DBU Dispersion" oder der Spachtelmasse "Brandschutzmasse DBU Spachtel" sollten innerhalb von 28 Tagen verbraucht werden.

Ungeöffnete Kartuschen, Eimer und Gebinde können 18 Monate gelagert werden.

5.2 Nutzung, Wartung, Instandsetzung

Beschädigte Abschnitte aus "Brandschutzgewebe DBU", "Brandschutzgewebe DBU selbstklebend", "Brandschutzgewebe DBU Vlies", "Brandschutzmasse DBU Dispersion" oder "Brandschutzmasse DBU Spachtel" dürfen nur durch neue, unversehrte Abschnitte des gleichen Produktes mit identischer Dicke ersetzt werden. Die Ersetzung muss sorgfältig ausgeführt werden. Dabei muss die vorgesehene Materialmenge und Gesamtdicke erhalten bleiben.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

Beglaubigt

ANHANG 1

Beispiel für die CE-Kennzeichnung des Bauproduktes "Brandschutzgewebe DBU"



"CE" Kennzeichen

Identifizierungsnummer der notifizierten
Zertifizierungsstelle

Name und Anschrift des Herstellers

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die
CE-Kennzeichnung angebracht wurde.

Nummer der EG-Konformitätsbescheinigung

Nummer der ETA

Art des Produkts einschließlich Handelsname:
"Brandschutzgewebe DBU" oder ein anderes
Produkt nach dieser ETA, Absatz 1.1

Nutzungsbereich gemäß ETA-13/0165