

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 17. Dezember 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

10.12.2014

Geschäftszeichen:

II 10.2-1.33.47-813/5

**Zulassungsnummer:**

**Z-33.47-813**

**Geltungsdauer**

vom: **10. Dezember 2014**

bis: **17. Dezember 2018**

**Antragsteller:**

**HAERING GmbH**

Mühlstraße 2-10

74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

**Zulassungsgegenstand:**

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol  
"HAERING-WDV-System P - pastös"**

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-33.47-813

Seite 2 von 2 | 10. Dezember 2014

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

**(1) Abschnitt 3.4 wird ersetzt durch:**

Das Brandverhalten des WDVS wird, in Abhängigkeit von den zum Einsatz kommenden folgenden Komponenten sowie deren Eigenschaften, eingestuft:

		WDVS	
		schwerentflammbar	normalentflammbar
Eigenschaften der EPS-Platten <sup>a)</sup>	Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	≤ 30	beliebig oder nicht bekannt
	Dämmstoffdicke [mm]	≤ 100	≤ 300
	schwerentflammbar	ja	nein oder nicht bekannt
Putz- system	Dicke (Oberputz + Unterputz) [mm]	≥ 4	beliebig
a) Werden die Eigenschaften der EPS-Platten nicht im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen, so ist das WDVS normalentflammbar.			

Der Nachweis des Brandverhaltens des WDVS gilt nur für die Feuerbeanspruchung von der Putzseite her.

Manfred Klein  
Referatsleiter

Beglaubigt