

Bescheid

**über die Änderung und Verlängerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 5. Mai 2014**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.11.2016

Geschäftszeichen:

II 22-1.40.23-12/16

Zulassungsnummer:

Z-40.23-297

Geltungsdauer

vom: **2. Dezember 2016**

bis: **1. Dezember 2021**

Antragsteller:

OPW Sweden AB

Fabriksgatan 3

736 22 Kungsörs

SCHWEDEN

Zulassungsgegenstand:

**Doppelwandiges Rohrleitungssystem aus Kunststoff zur unterirdischen Verlegung in
Tankstellen**

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 40.23-297 vom 5. Mai 2014. Der Zulassungsgegenstand wurde erstmals am 5. Mai 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZUR BEZEICHNUNG DES ANTRAGSTELLERS

Als Antragsteller wird ab sofort die auf Seite eins dieses Bescheids genannte Bezeichnung geführt (vormals Kungsörs Plast AB, Fabriksgatan 3, 736 22 Kungsörs, Schweden).

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Auf Seite 1 wird die Fußnote 1 durch folgende Fußnote ersetzt:

DIN EN 590:2014-04 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge, Dieseldieselkraftstoff, Anforderungen und Prüfverfahren

Auf Seite 1 wird die Fußnote 2 durch folgende Fußnote ersetzt:

DIN EN 14214:2014-06 Flüssige Mineralölerzeugnisse - Fettsäure-Methylester (FAME) zur Verwendung in Dieselmotoren und als Heizöl - Anforderungen und Prüfverfahren

Auf Seite 1 wird die Fußnote 3 durch folgende Fußnote ersetzt:

DIN EN 228:2014-10 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Unverbleite Ottokraftstoffe – Anforderungen und Prüfverfahren

Auf Seite 2 wird die Fußnote 7 durch folgende Fußnote ersetzt:

DIN EN 14125:2013-09 Thermoplastische und flexible metallene Rohrleitungen für erdverlegte Installationen für Tankstellen

Auf Seite 7 wird die Fußnote 8 durch folgende Fußnote ersetzt:

Richtlinie DVS 2212-1:2015-12 Prüfungen von Kunststoffschweißern – Prüfgruppe I und II

Holger Eggert
Referatsleiter

Beglaubigt