

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 1. September 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.01.2017

Geschäftszeichen:

III 54-1.42.3-72/16

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.3-478**

**Geltungsdauer**

vom: **11. Januar 2017**

bis: **31. Januar 2017**

**Antragsteller:**

**Per Aarsleff A/S**

Lokesvej 15

8230 ÅBYHØJ

DÄNEMARK

**Zulassungsgegenstand:**

Schlauchliningverfahren zur Sanierung schadhafter erdverlegter Abwasserkanäle und -leitungen mit Ei- und Kreisprofilen mit den Bezeichnungen "PAA-G-LINER" und "PAA-GF-LINER" im Nennweitenbereich von DN 150 bis DN 1200, "PAA-EG-LINER" im Nennweitenbereich von DN 150 bis DN 600 und "PAA-G3-Liner" im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 300

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-478 vom 1. September 2014, geändert durch den Bescheid 4. Mai 2015.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

- Die Tabelle 1 im Abschnitt 4.3.8.1 Aufstellen (Kalibrierung) des GFK-Schlauchliners wird wie folgt geändert:

**Tabelle 1:** "Arbeitsdrücke für die Dampfhärtung"

Arbeitsdrücke	
DN	bar
150 bis 250	0,70 ± 0,25
251 bis 450	0,50 ± 0,25
451 bis 550	0,40 ± 0,25
551 bis 650	0,35 ± 0,15
651 bis 800	0,30 ± 0,15
801 bis 900	0,30 ± 0,10
901 bis 1.100	0,30 ± 0,10
1.101 bis 1.200	0,25 ± 0,05

- Die Tabelle 3 im Abschnitt 4.3.9.2 Aufstellen (Kalibrierung) des GFK-Schlauchliners wird wie folgt geändert:

**Tabelle 3:** "Arbeitsdrücke für die UV-Härtung"

Arbeitsdrücke	
DN	bar
150 bis 250	0,70 ± 0,25
251 bis 450	0,50 ± 0,25
451 bis 550	0,40 ± 0,25
551 bis 650	0,35 ± 0,15
651 bis 800	0,30 ± 0,15
801 bis 900	0,30 ± 0,10
901 bis 1.100	0,30 ± 0,10
1.101 bis 1.200	0,25 ± 0,05

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt