

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 10. September 2015**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

07.02.2017

Geschäftszeichen:

III 33-1.6.5-19/16

Zulassungsnummer:

Z-6.5-1322

Geltungsdauer

vom: **7. Februar 2017**

bis: **10. September 2020**

Antragsteller:

D + H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Straße 28-32

22949 Ammersbek

Zulassungsgegenstand:

Feststellanlage "FDC 04"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.5-1322 vom 10. September 2015.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Abschnitt 3.6.2.2 erhält folgende Fassung:

Sturzmelder müssen mit ihrer Halterung unmittelbar an der Wand (Abstand der Melderachse von der Wand kleiner Durchmesser des Meldersockels) über der Rauchdurchtrittsöffnung, höchstens 0,1 m über der Rauchdurchtrittsöffnung, angebracht werden, wobei die Befestigungsfläche des Melders maßgebend ist. Wärmemelder sind für die Verwendung als Sturzmelder nicht geeignet.

2. Anlage 1, Liste 2, wird um die Tabelle "1a. Elektro-Haftmagnete gemäß DIN EN 1155 für die Verwendung an einflügeligen und zweiflügeligen Drehflügeltüren" ergänzt:

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]
1a.1	830-3-20-00 F 90	ASSA ABLOY	0,48
1a.2	830-5-20-00 F 90	ASSA ABLOY	0,6
1a.3	830-8-20-00 F 90	ASSA ABLOY	1,1
1a.4	830-12-20-00 F 90	ASSA ABLOY	2,5
1a.5	838	ASSA ABLOY	2,1

Maja Tiemann
Referatsleiterin

Beglaubigt