

# Allgemeine Bauartgenehmigung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

27.12.2019

Geschäftszeichen:

III 39-1.6.50-176/19

**Nummer:**

**Z-6.50-2133**

**Geltungsdauer**

vom: **2. Januar 2020**

bis: **2. Januar 2025**

**Antragsteller:**

**Wildeboer Bauteile GmbH**

Marker Weg 11

26826 Weener

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Feuerwiderstandsfähiger Abschluss "Ü-FR (Baureihe OR32)"  
besonderer Bauart und Anwendung**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und zwei Anlagen.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Errichtung des feuerwiderstandsfähigen Abschlusses, Typ "Ü-FR (Baureihe OR32)", besonderer Bauart und Anwendung zum Verschließen von Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden und Decken, im Folgenden Abschluss genannt.

Für die Errichtung des Abschlusses müssen folgende Bauprodukte verwendet werden:

- Absperrvorrichtung Typ "FR 90" nach DIN EN 15650<sup>1</sup> mit Leistungserklärung<sup>2</sup> sowie
- Rauchauslöseeinrichtung Typ "OR 32" nach allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-78.6-123 vom 25. August 2016.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Abschlüsse können errichtet werden, wenn im Rahmen von Lüftungsplanungen Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Innenwänden oder Decken zum Zwecke der Luftnachströmung notwendig sind, die im Brandfall geschlossen werden müssen.

Über die Zulässigkeit der Öffnungen entscheidet die Bauaufsichtsbehörde, z. B. als Abweichung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes.

Die Abschlüsse nach diesem Bescheid dürfen nicht an Lüftungsleitungen in Verbindung mit Lüftungsanlagen in Gebäuden anschließen. Sie dürfen – unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Vorschriften sowie den Bestimmungen dieses Bescheides – nur in Innenwänden oder Decken gemäß Abschnitt 2.2 ausgeführt werden.

Auch unter Berücksichtigung der Errichtung der Abschlüsse in die vorgenannten Wände und Decken erfüllen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

Abschlüsse nach diesem Bescheid dürfen die in Anlage 1 angegebenen Maße weder unter noch überschreiten.

Bei Errichtung der Abschlüsse in Decken sind die Maße der Abschlüsse auf DN 500 begrenzt (siehe Anlage 1).

Der Nachweis der Eignung des Regelungsgegenstandes bezüglich der Erfüllung von bauaufsichtlichen Anforderungen des Wärme- und/oder Schallschutzes wurde im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens nicht geführt.

### 2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

#### 2.1 Planung und Bemessung

Die Rauchauslöseeinrichtung Typ "OR 32" ist für die Ansteuerung und das Auslösen des Abschlusses erforderlich und löst im Brandfall das Schließen der Absperrvorrichtung aus.

Die thermische Auslösvorrichtung wirkt zusätzlich zur Rauchauslöseeinrichtung.

Hinsichtlich des Abschlusses werden folgende betriebliche Ausführungsvarianten unterschieden:

- Abschluss mit Antrieb durch Federrücklaufmotor und
- Abschluss mit Elektrohaftmagnet.

<sup>1</sup> DIN EN 15650:2010-09 Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen

<sup>2</sup> Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 15650. Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 15650 aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 15650 formulierten Anforderungen (Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.

Der jeweilige Abschluss ist betriebsbedingt offen und wird im Brandfall über die entsprechende Antriebseinrichtung bzw. das Schließsystem geschlossen.

## 2.2 Ausführung

Bei Errichtung der Abschlüsse in Montagewände bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit für diese Wände unberührt und sind ggf. entsprechend DIN 4103-1<sup>3</sup> zu führen.

Der Zusammenbau (d. h. Einbau der Rauchauslöseeinrichtung in die Absperrvorrichtung) und die Errichtung jedes Abschlusses nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat gemäß Anlage 1 und nach den für die Absperrvorrichtung gemäß Leistungserklärung<sup>2</sup> nachgewiesenen Einbaubedingungen sowie unter den Gegebenheiten der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-78.6-123 vom 25. August 2016 zu erfolgen.

## 2.3 Übereinstimmungserklärung für die Errichtung des Abschlusses

Die bauausführende Firma, die den Abschluss errichtet hat, muss für jedes Bauvorhaben eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO<sup>4</sup>).

Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-6.50-2133
- feuerwiderstandsfähiger Abschluss, Typ "Ü-FR (Baureihe OR32)", besonderer Bauart und Anwendung
- Name und Anschrift der bauausführenden Firma
- Bezeichnung der baulichen Anlage
- Datum der Errichtung /der Fertigstellung
- Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

## 3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung


Für die Instandhaltung, Inspektion und Wartung der Abschlüsse nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind insbesondere die Bestimmungen der Instandhaltungs-, Inspektions- und Wartungsanleitung der Absperrvorrichtung gemäß Leistungserklärung<sup>2</sup> sowie der Rauchauslöseeinrichtung nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-78.6-123 vom 25. August 2016 zu beachten.

Maja Tiemann  
Abteilungsleiterin

Beglaubigt

<sup>3</sup> DIN 4103-1:1984-07  
<sup>4</sup> nach Landesbauordnung


Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise



Dargestellt ist:

**Feuerwiderstandsfähiger Abschluss mit Federrücklaufmotor, errichtet mit waagerechter Achslage in einer massiven Wand**

Weitere Errichtungssituationen sind entsprechend der Originalbetriebs- und Montageanleitung (Anwenderhandbuch) der Brandschutzklappe FR90 auszuführen. Bei der Errichtung der Abschlüsse in Decken ist das Maß der Öffnung des Abschlusses auf DN500 begrenzt.



**Stückliste**

- 1 Gehäuse aus Stahl
- 2 Austauschbares Klappenblatt mit Metalleinfassung und Abdichtung
- 3 Voll gekapselte Absperrklappenlagerung
- 4 Voll gekapseltes Kurbelschleifengetriebe
- 5 Thermische Auslöseeinrichtung 70°C / 95°C
- 6 Antriebseinheiten und Auslöseeinrichtungen wahlweise:
  - mit Federrücklaufmotor (drehbar)
  - mit Elektromagnet
- 7 Schutzgitter aus Stahl, 20mm Maschenweite, Typ SCHUT
- 8 Verlängerungsteil aus Stahl (nur wenn notwendig und in Abhängigkeit der Klappenblattgröße)
- 9 OR32 Rauchdetektor (FR) eingebaut in das Verlängerungsteil der Absperrvorrichtung
- 10 OR32 Steuereinheit \*)
- 11 Verbindungsleitungen Rauchdetektor-Steuereinheit (ca. 2.5m)
- 12 Verlängerungsteil mit Sattelstützen aus Stahl
- 13 Stahl- Niet oder Blechschraube  $d \geq 3\text{mm}$

$L_1, L_2$  = Länge des Verlängerungsteils  
 $L_{\text{ges.}}$  = Gesamtlänge des Abschlusses



\*) optional mit zusätzlichem Bedientableau (Handauslösung)

Alle Maße in mm

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss "Ü-FR (Baureihe OR32)"  
besonderer Bauart und Anwendung

Abmessungen und Errichtung

Anlage 1



**Stückliste**

- 7 Schutzgitter aus Stahl, 20mm Maschenweite, Typ SCHUT
- 9 OR32 Rauchdetektor (FR)
- 9.1 Gehäuse
- 9.2 Kabelverschraubung
- 9.3 Rauchdetektor nach DIN EN 54-7 (Gerätetyp beim DIBt hinterlegt)
- 10 OR32-Steereinheit <sup>\*</sup>), 230V AC (+10%, -15%)
- 11 Verbindungsleitung Rauchdetektor- Steereinheit (ca. 2.5m)
- 12 Verlängerungsteil mit Sattelstützen aus Stahl
- 13 Stahl-Niet oder Blechschraube d ≥3mm
- 14 Basismodul (mit optionalen Zusatzmodulen)
- 15 Betriebsanzeigen - LEDs
- 16 Rauchdetektor - LED

<sup>\*</sup>) optional mit zusätzlichem Bedientableau (Handauslösung)

Alle Maße in mm

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss "Ü-FR (Baureihe OR32)"  
 besonderer Bauart und Anwendung

Anordnung der Rauchauslöseeinrichtung

Anlage 2