

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 16. Oktober 2017

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

13.08.2019

Geschäftszeichen:

III 39-1.6.510-102/19

Zulassungsnummer:

Z-6.510-2301

Geltungsdauer

vom: **13. August 2019**

bis: **16. Oktober 2022**

Antragsteller:

Kendrion (Donaueschingen/Engelswies) GmbH

August-Fischbach-Straße 1

78166 Donaueschingen

Zulassungsgegenstand:

Geräte (Feststellvorrichtungen/Haftmagnete) der "Baureihe GT60R" für Feststellanlagen

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.510-2301 vom 16. Oktober 2017.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

(1) Der Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:

2.1 Eigenschaften

Die Feststellvorrichtungen, deren technische Daten und Konstruktionsmerkmale¹ beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind, müssen den den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Geräten und den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Feststellvorrichtungen müssen die zum Schließen der Abschlüsse erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung oder des Handauslösetasters den Abschluss zum Schließen freigeben. Diese Eigenschaften wurden in diesem Zulassungsverfahren nachgewiesen.

Kennwerte der Geräte der "Baureihe GT60R":

Artikelnummer	Betriebsspannung	Elektrische Leistung	Haltekraft
GTR060.528003	24 VDC	1,6 W	686 N
GTR060.528502	12 VDC	1,6 W	686 N
GTR060.528752	24 VDC	2,1 W	800 N

Zugehörige Ankerplatten:

Artikelnummer	Beschreibung
GTX060.000001	Anker Standard mit Anschlagwinkel max. 5°
GTX060.000101	Anker mit Winkleinstellung ±60°
GTX060.000210	Teleskopanker mit Federweg ca. 20 mm und Anschlagwinkel max. 5°

Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers:

- Lufttemperatur: -5 °C bis +55 °C
- Schutzart: IP65

(2) Der Abschnitt 2.3.2, vierter Absatz, dritter Spiegelstrich, erhält folgende Fassung:

- ihres bestimmungsgemäßen Ablöseverhaltens (24-Stunden-Prüfung) sowie ihrer Abdruckkraft von ≥ 45 N

Maja Tiemann
Abteilungsleiterin

Beglaubigt

¹ Der Antragsteller/Hersteller hat die technische Daten und Konstruktionsmerkmale der für die Fremdüberwachung der Herstellung zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen.