

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 28. August 2020

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten

Datum:

21.09.2021

Geschäftszeichen:

III 71-1.6.500-109/21

Nummer:

Z-6.500-2525

Geltungsdauer

vom: **21. September 2021**

bis: **28. August 2025**

Antragsteller:

Wiesmeier

Fernmeldetechnik GmbH

Fürstenfelderstraße 2

85232 Feldgeding

Gegenstand des Bescheides:

Bauart zum Errichten der Feststallanlage "Wiesmeier Typ 0400"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2525 vom 28. August 2020. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

1. Tabelle 2 in Abschnitt 2.3 wird um folgende Brandmelder ergänzt:

Lfd. Nr.	Typbezeichnung (Hersteller)	Betriebsumgebungsbedingungen ²		
		Schutzart	Temperatur [°C]	rel. Feuchte %
1. Optische Rauchmelder nach DIN EN 54-7 ³ mit Leistungserklärung ⁴				
1.12	FCP-O320 (Bosch)	IP41/IP43	-20 bis +65	≤ 95*
2. Wärmemelder nach DIN EN 54-5 ⁵ mit Leistungserklärung ⁶				
2.10	FCH-T320-FSA (Kl. A1R), (Bosch)	IP41/IP43	-20 bis +65	≤ 95*
* nicht kondensierend				

Christina Pritzkow
Referatsleiterin

Beglaubigt

- ² Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers
- ³ DIN EN 54-7:09-2006 Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip
- ⁴ Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 54-7
Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 54-7 aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 54-7 formulierten Anforderungen (Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.
- ⁵ DIN EN 54-5:05-2017 Brandmeldeanlagen – Teil 5: Wärmemelder – Punktförmige Melder
- ⁶ Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 54-5
Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 54-5 aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 54-5 formulierten Anforderungen (Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.