

## Bescheid

über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/  
allgemeinen Bauartgenehmigung  
vom 22. Februar 2021

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten

Datum: 12.01.2022      Geschäftszeichen:  
III 72-1.6.20-24/21

**Nummer:**  
**Z-6.20-1936**

**Geltungsdauer**  
vom: **12. Januar 2021**  
bis: **2. November 2022**

**Antragsteller:**  
**Sturm GmbH**  
Niederland 155  
5091 Unken  
ÖSTERREICH

**Gegenstand des Bescheides:**

**T 30-1-FSA "ST 301-1" bzw. T 30-1-RS-FSA "STR 301-1" bzw.  
T 30-2-FSA "ST 301-2" bzw. T 30-2-RS-FSA "STR 301-2"**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung  
Nr. Z-6.20-1936 vom 22. Februar 2021.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser  
verwendet werden.

DIBt

## **II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

Der Abschnitt 3.2.5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 22. Februar 2021 erhält folgende Fassung:

3.2.5 Die Eignung des Feuerschutzabschlusses - jedoch nur als Variante ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - zur Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit den Brandschutzverglasungen "Sturm – Typ SVF 301" (Z-19.14-1502), "Sturm - Typ SVF 301-SF" (Z-19.14-2274), "PYRANOVA System 4" (Z-19.14-1234) und "PANfire – F 30" (Z-19.14-2053) nachgewiesen.

Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der jeweiligen Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung für die Brandschutzverglasung geregelt sein.

Sylvia Panneck  
Referatsleiterin

Beglaubigt