

# Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

25.10.2023

Geschäftszeichen:

III 22-1.78.12-8/23

**Zulassungsnummer:**

**Z-78.12-247**

**Antragsteller:**

**Kingspan STG GmbH**

Trifte 72

32657 Lemgo

**Geltungsdauer**

vom: **25. Oktober 2023**

bis: **24. November 2027**

**Zulassungsgegenstand:**

**Bauprodukte LiSE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A" und  
Rauchableitungshaube "SHEV Flap" zur Rauchableitung aus Fahrschächten von Aufzügen**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und vier Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-78.12-247 vom 23. November 2022.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Dieser Bescheid gilt für die Herstellung der folgenden Bauprodukte:

- elektrische Steuereinheit LiSE CE "TRZ-Plus Comfort" mit integrierter Stromversorgung (nachfolgend Steuereinheit genannt) und Anschlussmöglichkeit für optische Rauchmelder nach DIN EN 54-7<sup>1</sup> und eine Brandmelderzentrale nach DIN EN 54-2<sup>2</sup>,
- elektrische Handsteuereinrichtung "RBH/3A" (nachfolgend Handsteuereinrichtung genannt) sowie
- Rauchableitungshaube "SHEV Flap"

und deren Verwendung zum Öffnen einer verschließbaren Rauchableitungsöffnung für Fahr- schächte von Aufzügen im Inneren von Gebäuden im Brandfall.

Die Steuereinheit muss die bedarfsgemäß geschlossenen Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1 im Brandfall ansteuern und sicher öffnen.

Die Art der Ausgabe und Aufschaltung von Störmeldungen der Steuereinheit bzw. der Hand- steuereinrichtung ist dem Brandschutzkonzept oder der Baugenehmigung der jeweiligen bau- lichen Anlage zu entnehmen; sie ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Weitere Nachweise zur Erfüllung von Anforderungen an die Lüftungsfunktion der Aufzug- schächte, für andere Anwendungen als für die o. g. Rauchableitung sowie zur Gebrauchstaug- lichkeit und Dauerhaftigkeit der Steuereinrichtung bzw. der Handsteuereinrichtung wurden im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens nicht geführt.

Anforderungen aus den landesrechtlichen Vorschriften über Aufzüge, insbesondere der EU-Aufzug-Richtlinie<sup>3</sup>, aus den Regeln der Elektrotechnik (z. B. VDE-Regeln), aus anderen Rechtsbereichen sowie an Feuerwehraufzüge bleiben unberührt.

### 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

##### 2.1.1 Allgemeines

Die elektrische Steuereinheit, die Handsteuereinrichtung und die Rauchableitungshaube müssen den bei der Zulassungsprüfung verwendeten Baumustern, den beim Deutschen Insti- tut für Bautechnik hinterlegten Prüfberichten, Nachweisen und Unterlagen<sup>4</sup> und den Besonde- ren Bestimmungen sowie Anlagen dieses Bescheides entsprechen.

##### 2.1.2 Elektrische Steuereinheit mit integrierter Energieversorgung<sup>5</sup>

###### 2.1.2.1 Allgemein

Die elektrische Steuereinheit besteht im Wesentlichen aus einem Kunststoffgehäuse zur Wandmontage mit den Abmessungen (B x T x H) 142 mm x 80 mm x 215 mm mit abschließ- barem Gehäuseverschluss, den elektronischen Komponenten zur Signalauswertung und Ver- arbeitung (Prozessor inkl. Software), der Anschlusstechnik, der Energieversorgung zum

<sup>1</sup> DIN EN 54-7:2018-10 Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – Punktförmige Rauchmelder nach Steuerlicht-, Durchlicht oder Ionisationsprinzip

<sup>2</sup> DIN EN 54-2:/A1:2007-01 Brandmeldeanlagen – Teil 2: Brandmelderzentralen

<sup>3</sup> Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge (EU-Aufzug-Richtlinie) umgesetzt in der zwölften Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz vom 6. April 2016.

<sup>4</sup> Die Prüfberichte, Nachweise und Unterlagen sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdüberwachenden Stelle zur Verfügung zu stellen.

<sup>5</sup> Die Identität und technische Spezifikation ist im Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und ist vom Antragsteller der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdüberwachenden Stelle zur Verfügung zu stellen.

Anschluss an die Netzstromversorgung 230V (50Hz) und zwei Notstrombatterien (Akku) mit Ladeteil.

#### 2.1.2.2 Elektrische Steuereinheit LiSE CE "TRZ-Plus Comfort"<sup>5</sup>

Die Steuereinheit darf

- ein oder zwei Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1,
- ein bis zehn optische Rauchmelder des Typs "MSD 523-E" der Hekatron Vertriebs GmbH mit der Leistungserklärung Nr. CPR-30-13-012-de-en vom 24.03.2016 und
- bis zu zehn elektrische Handsteuereinrichtungen nach Abschnitt 2.1.3 ansteuern.

Tabelle 1: Rauchabzugsgeräte

Typ	Antrieb Nennspannung 24 DC	Leistungserklärung Nr.
FLW Smo Tec 0,1	WSS 60000415 Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG	Nr. LE 164001 01 vom 08.04.2016
FLW Smo Tec 0,3	WSS 60000415 Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG	Nr. LE 164001 02 vom 08.04.2016
FLW Smo Tec 0,1 Q	WSS 60000415 Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG	Nr. LE 164001 03 vom 08.04.2016
FLW Smo Tec 0,3 Q	WSS 60000415 Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG	Nr. LE 164001 04 vom 08.04.2016
TG 24 RWA	Schlitzantrieb EA-L/S Schneider + Nölke GmbH	Nr. 2016-TG24-01 vom 18.11.2016

Die elektrische Steuereinheit beinhaltet folgende wesentliche Funktionselemente:

- Öffnen des jeweiligen Rauchabzugsgeräts im Brandfall nach Rauchdetektion durch die optischen Rauchmelder Typ "MSD 523-E" oder durch das Signal einer extern aufgeschalteten Brandmelderzentrale nach EN 54-2<sup>2</sup> oder durch Betätigung einer optionalen Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3,
- Öffnen und Schließen des jeweiligen Rauchabzugsgeräts für die tägliche Lüftung durch einen hand- oder zeitgesteuerten Lüftungstaster,
- Überwachung der Leitungen zu den optischen Rauchmeldern und der optionalen Handsteuereinrichtung (Drahtbruch, Kurzschluss und fehlende Meldeeinrichtung),
- Überwachung der Leitungen der angeschlossenen Antriebe der Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1 (Drahtbruch),
- Potentialfreie Weiterleitung der Alarm- und Störungsmeldung,
- Öffnen des jeweiligen Rauchabzugsgeräts nach Tabelle 1 vor dem Unterschreiten des Tiefenentladeschutzes der Batterie nach Ausfall der allgemeinen Stromversorgung.

Die motorische Last von 2 A bei einer Nennspannung von 24 V DC darf durch die anzuschließenden Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1 nicht überschritten werden; die Einstellung für den Betrieb erfolgt werkseitig.

Die Steuereinheit ist mit einer Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige ausgestattet. Alarm- und/oder Störungsmeldungen werden potentialfrei weitergeleitet; durch die angeschlossenen Einrichtungen darf dabei keine Rückwirkung auf die elektrische Steuereinheit erfolgen.

Die Rückstellung des Alarms der Steuereinheit erfolgt über eine Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3 oder an der Steuereinheit, wenn kein Rauch mehr anliegt.

Die Steuereinheit ist für einen Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +40 °C zu verwenden. Sie ist für die Anordnung in jedem Stockwerk, im Aufzugsschacht oder in einem abgeschlossenen Raum, wie z. B. einem Maschinenraum vorgesehen; die Steuereinheit darf nicht durch unbefugte, nicht autorisierte Personen betätigt werden können.

Die elektrische Steuereinheit muss im Übrigen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.

#### 2.1.2.3 Elektrische Energieversorgung und Notstromversorgung

Die im Gehäuse der Steuereinheit nach Abschnitt 2.1.2.2 integrierte elektrische Energieversorgung nach DIN EN 12101-10<sup>6</sup> muss der Leistungserklärung Nr. 10011 vom 27.06.2016 entsprechen. Die Energieversorgung ist für den Anschluss an die allgemeine Stromversorgung mit einer Nennspannung von 230V AC (50 Hz Netzfrequenz) vorgesehen. Sie versorgt die Elektronik der vorgenannten Steuereinheit, die Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1, die optischen Rauchmelder nach Abschnitt 2.1.2.2 und die optionale Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3 mit einer Betriebsnennspannung von 24 V DC. Der zulässige Betriebsspannungsbereich beträgt 20,25 V DC bis 29,7 V DC; er darf nicht unter – bzw. überschritten werden.

Die Notstromversorgung der Steuereinheit erfolgt automatisch durch aufladbare Batterien (2 Akkus je 12 V); ein Ladeteil ist integriert. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung muss die Batterie die Energieversorgung für eine Überbrückungszeit von mindestens 72 Stunden automatisch sicherstellen. Wird der Tiefenentladeschutz der Batterie von 21 V erreicht, muss die Steuereinheit spannungslos geschaltet werden, so dass das Rauchabzugsgerät automatisch öffnet und geöffnet bleiben muss. Ist das Rauchabzugsgerät durch die Steuereinheit bereits geöffnet worden (Lüftungsbetrieb), muss die geöffnete Stellung beibehalten werden.

Die elektrische Energieversorgung muss im Übrigen Anlage 2 entsprechen.

#### 2.1.3 Elektrische Handsteuereinrichtung "RBH/3A"<sup>5</sup>

Für die manuelle Ansteuerung und Auslösung der Rauchabzugsgeräte nach Tabelle 1 ist die Handsteuereinrichtung für einen Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +40 °C zu verwenden. Die Handsteuereinrichtung ist mit einer optischen Betriebs-, Störungs- und Auslöseanzeige (Alarm) ausgestattet. Alarm- und/oder Störungsmeldungen werden an die Steuereinheit nach Abschnitt 2.1.2.2 geleitet und wie dort beschrieben verarbeitet.

Die Handsteuereinrichtung verfügt über eine Rückstelleinrichtung von Alarmmeldungen. Die Rückstellung des Alarms darf nur erfolgen, wenn kein Rauch mehr anliegt.

Die Handsteuereinrichtung ist bei geschlossenem Gehäuse gegen unbeabsichtigte Betätigung gesichert.

Die Handsteuereinrichtung muss im Übrigen Anlage 3 entsprechen.

#### 2.1.4 Rauchableitungshaube "SHEV Flap"<sup>5</sup>

Für die horizontale Anordnung des Rauchabzugsgeräts vom Typ "TG 24 RWA" ist eine Rauchableitungshaube "SHEV Flap" bestehend aus einem wärmeisolierten GFK-Aufsatz und einer Wetterschutzlamellenhaube (s. Anlage 4) zu verwenden.

<sup>6</sup> DIN EN 12101-10:2006-01 Rauch- und Wärmefreihaltung; Teil 2: Energieversorgung; Deutsche Fassung EN 12101-10:2005

## 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Die elektrische Steuereinheit mit integrierter Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.2, die elektrische Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3 und die Rauchableitungshaube nach Abschnitt 2.1.4 sind in den Werken des Antragsstellers herzustellen.

Die für die Herstellung zu verwendenden Bauprodukte müssen

- den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.2 bis 2.1.4 entsprechen und
- verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Landesbauordnung.

### 2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4

Jede elektrische Steuereinheit, jede Handsteuereinrichtung und jede Rauchableitungshaube oder der Beipackzettel oder die Verpackung muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Zusätzlich sind die folgenden Angaben auf dem jeweiligen Bauprodukt oder dem Beipackzettel oder der Verpackung anzubringen:

- elektrische Steuereinheit LiSE CE "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A", Rauchableitungshaube "SHEV Flap"<sup>7</sup>
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr.

### 2.2.3 Montageanleitung und Betriebs- und Instandhaltungsanleitung für elektrische Steuereinheit, Handsteuereinrichtung und Rauchableitungshaube

Die Steuereinheit und die Handsteuereinrichtung sind mit einer Montage-, Betriebs- und Instandhaltungsanleitung und die Rauchableitungshaube mit einer Montage- und Instandhaltungsanleitung jeweils in deutscher Sprache zu versehen, die der Antragsteller/Hersteller in Übereinstimmung mit diesem Bescheid schriftlich erstellt hat. Die Anleitungen müssen alle für die Planung, Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb, die Instandhaltung und die Funktionsprüfung der Steuereinheit bzw. Handsteuereinrichtung sowie der Rauchableitungshaube erforderlichen Daten, Angaben, Hinweise und elektrischen Anschlusspläne enthalten. Die Montage-, Betriebs- und Instandhaltungsanleitung sind der Steuereinheit und Handsteuereinrichtung und die Montage- und Instandhaltungsanleitung der Rauchableitungshaube beizufügen.

## 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der elektrischen Steuereinheit und der elektrischen Handsteuereinrichtung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannte Überwachungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der elektrischen Steuereinheit und der elektrischen Handsteuereinrichtung eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

<sup>7</sup> Nicht Zutreffendes streichen

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Rauchableitungshaube mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Rauchableitungshaube mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen durchzuführen:

- Überprüfung der einwandfreien Funktion jeder einzelnen elektrischen Steuereinheit nach Abschnitt 2.1.2 und jeder einzelnen elektrischen Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3 nach ihrer Fertigstellung
- Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien, der Bestandteile, der Abmessungen der Steuereinheit, Handsteuereinrichtung und der Rauchableitungshaube,
- Überprüfung der Kennzeichnung der Steuereinheit, Handsteuereinrichtung und der Rauchableitungshaube nach Fertigstellung entsprechend den Besonderen Bestimmungen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile und ggf. Abmessungen des Bauproduktes
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials, der Bestandteile und ggf. Abmessung des Bauprodukts
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind, soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich, die betreffenden Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung der elektrischen Steuereinheit nach Abschnitt 2.1.2 und der Handsteuereinrichtung nach Abschnitt 2.1.3

In jedem Herstellwerk der elektrischen Steuereinheit und der Handsteuereinrichtung sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.




Im Rahmen der Fremdüberwachung sind jeweils eine Erstprüfung der elektrischen Steuereinheit und der Handsteuereinrichtung durchzuführen und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probennahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Juliane Valerius  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Kopp





**Legende**

- ① LiSE CE Steuereinheit Typ "TRZ-Plus Comfort"
- ② Rauchabzugsgerät Typ „Fieger Typ FLW Smotec"
- ③ Rauchableitungshaube S+
- ④ Rauchmelder Typ „MSD 523-E"
- ⑤ Handsteuereinrichtung (Bedienstelle) Typ „RBH/3A"
- ⑥ Diverse Schalter/Taster (Schlüssel-, Tastschalter)
- ⑦ Multifunktionssensor
- ⑧ Temperatursensor
- ⑨ Weiterleitung RWA-Auslösung/Störung
- ⑩ Wind-/Regensensor
- ⑪ Brandmelderzentrale

Bauprodukte LiSE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A" und Rauchableitungshaube "SHEV Flap" zur Rauchableitung aus Fahrschächten von Aufzügen

Anschlussmöglichkeiten LiSE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort"

Anlage 1

### 1) LiSE CE Steuereinheit „TRZ-Plus Comfort“

(Für eine 24 V DC Rauchabzugsanlage für den elektromotorischen Rauchabzug und Lüftung)

Merkmale:

- 2 A Stromabgabe
- mit eingebauter RWA-Bedienstelle und Lüftungstaster, sowie serienmäßiger Weiterleitung der Meldung "Alarm" und "Störung"
- PC Service-Port-Schnittstelle für erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
- eingebauter Wartungstimer
- eingebaute Stromversorgung 230 V AC / 24 V DC, Notstromakkus und Ladeteil für 72 Stunden Betriebsbereitschaft bei Netzausfall
- erweiterbar durch optionale Zusatzmodule

Anschlussmöglichkeiten:

- 24 V DC Antriebe mit eigener Last- oder Endabschaltung mit einer gesamten Stromaufnahme von max. 2 A
- 10 Handsteuereinrichtungen RBH/3A
- 10 automatische Melder in 2-Leiter-Technik
- 10 externe Schatler
- 24 V DC Sirene oder Blitzleuchte, max. 100 mA
- je einen Anschluss zur potenzialfreien Meldung: „Alarm“ (Schließerkontakt) und „Störung“ (Öffnerkontakt); 30V DC / max. 0,5 A

### 2) Handsteuereinrichtung RBH/3A (Bedienstelle)


(Bedienstelle zur manuellen Auslösung einer RWA Meldung)

- Spannung: 24 V DC (+15 % / +25 %)
- Schutzart: IP 40 nach DIN EN 60 529

Bauprodukte LiSE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A" und Rauchableitungshaube "SHEV Flap" zur Rauchableitung aus Fahrschächten von Aufzügen

Technische Daten LiSE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort" und Handsteuereinrichtung "RBH/3A"

Anlage 2




Bauprodukte LISE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A" und  
Rauchableitungshaube "SHEV Flap" zur Rauchableitung aus Fahrschächten von Aufzügen

Handsteuereinrichtung "RBH/3A"

Anlage 3

# SHEV Flap



Artikelnummer / Item number	Größe / size	$A_{geo}$	Gewicht / weight
M2 1790	S	0,15 m <sup>2</sup> / 0,15 m <sup>2</sup>	ca. / approx. 62 kg
M2 1791	M	0,26 m <sup>2</sup> / 0,26 m <sup>2</sup>	ca / approx. 77 kg
M2 1792	L	0,42 m <sup>2</sup> / 0,42 m <sup>2</sup>	ca / approx. 96 kg

**Die vormontierte Rauchableitungshaube SHEV®Flap besteht aus drei Bestandteilen:**

- 1. wärme gedämmter GFK-Aufsatzkranz**
- 2. thermisch isoliertes Rauchabzugsgerät TGA24 RWA mit 24DC Antrieb**
- 3. Wetterschutzhaube**

Bauprodukte LISE CE Steuereinheit "TRZ-Plus Comfort", Handsteuereinrichtung "RBH/3A" und Rauchableitungshaube "SHEV Flap" zur Rauchableitung aus Fahrschächten von Aufzügen

Technische Daten „SHEV Flap“

Anlage 4