

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

02.06.2025

Geschäftszeichen:

III 71-1.6.500-55/25

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 27. Juli 2022**

Nummer:

Z-6.500-2598

Antragsteller:

Simon PROtec Systems GmbH

Medienstraße 8

94036 Passau

Geltungsdauer

vom: **2. Juni 2025**

bis: **25. Juli 2027**

Gegenstand des Bescheides:

Bauart zum Errichten der Feststallanlage "SIMON PROtec FSA"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.500-2598 vom 27. Juli 2022.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten.

Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur
zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

Der Abschnitt 2.4 erhält folgende Fassung:

2.4 Feststellvorrichtungen

Die Feststellvorrichtung muss die zum Schließen des Abschlusses erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung oder des Handauslösetasters den Abschluss zum Schließen freigeben.

Als Feststellvorrichtung für die Abschlüsse nach Abschnitt 1.2 müssen entweder die Magnetbremse "SIMON PROtec LD E46A" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.510-2596 oder die Magnetbremsen nach Tabelle 4 verwendet werden.

Tabelle 4: Feststellvorrichtungen – Magnetbremsen Combinorm B der Firma KEB mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.510-2296

Lfd. Nr.	Typ (Hersteller)	Elektrische Leistung [W]	Betriebsumgebungsbedingungen nach Angabe des Herstellers	
			Schutzart	Temperatur [°C]
1	0102120-0317	6,0	IP40	-15 bis +40
2	0102120-0557	6,0	IP40	-15 bis +40
3	0202120-1187	6,0	IP40	-15 bis +40
4	0202130-0817	6,0	IP40	-15 bis +40
5	0502130-0577	3,0	IP40	-15 bis +40
6	0502130-1207	10,0	IP40	-15 bis +40
7	0602120-0267	11,0	IP40	-15 bis +40
8	0602120-4002	12,0	IP40	-15 bis +40
9	0602120-3627	4,8	IP40	-15 bis +40
10	0602120-5627	12,0	IP40	-15 bis +40
11	0702120-2817	16,0	IP40	-15 bis +40
12	0702120-4000	16,0	IP40	-15 bis +40
13	0802120-4001	21,0	IP40	-15 bis +40

Sylvia Panneck
Referatsleiterin

Beglaubigt
Biedermann