

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-25/0728
vom 15. Mai 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß Artikel 95(4) der
Verordnung (EU) Nr. 2024/3110, auf der
Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

PRIOPASTE

Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen
von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer
im Brandfall

PRIORIT AG

Technologiepark Hanau

Margarete-von-Wrangell-Straße 23

63457 Hanau

DEUTSCHLAND

A¹

7 Seiten, davon 2 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 350141-00-1106

¹ Herstellwerk(e) beim DIBt hinterlegt

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europäischen Technischen Bewertung (ETA) ist das Bauprodukt "PRIOPASTE", ein mineralischer, bei der Applikation selbstaufschäumender Zwei-Komponenten-Schaum zur Herstellung von linienförmigen Brandschutzfugenabdichtungen.

Das Bauprodukt wird in Doppelkammer-Kartuschen abgefüllt geliefert. Der erhärtete Schaum hat eine orange-beige Farbe.

Die Materialangaben des Bauprodukts und chemische Zusammensetzung der Komponenten sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "PRIOPASTE" wird gemäß dem European Assessment Document (EAD) Nr. 350141-00-1106² bewertet.

Die Brandschutzfugenfüllung dient zum Verschließen von linienförmigen, starren Fugen zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen oder Elementen. Sie soll die Feuerwiderstandsfähigkeit von raumabschließenden Bauteilen oder Elementen an den Stellen aufrechterhalten oder wieder herstellen, an denen sie durch Fugen unterbrochen oder voneinander getrennt sind.

Die maximale laterale Dehnungsfähigkeit oder Scherung der ausgeführten Fugen beträgt 7,4 %.

Das eingebaute Bauprodukt dient dabei nicht der Lastabtragung.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das Bauprodukt

- entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang A
- der Einbauanleitung des Herstellers

verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer von "PRIOPASTE" von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1 gemäß EN 13501-1
Feuerwiderstand	keine Leistung festgestellt

Die Leistung "Feuerwiderstandsfähigkeit" ist für die jeweilige Endanwendung, wenn gefordert, gesondert nachzuweisen.

² Amtsblatt der EU Nr. C 417/07 vom 16. November 2018; S. 24, EAD N° 350141-00-1106 „Linear joint and gap seals“

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt von gefährlichen Stoffen	Keine gefährlichen Stoffe ³

Die chemische Zusammensetzung der Komponenten wurde vom DIBt beurteilt und ist beim DIBt hinterlegt. Die Zusammensetzung des Produktes muss den hinterlegten Angaben entsprechen.

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Keine Leistung festgestellt

3.4 Schallschutz (BWR 5)

Keine Leistung festgestellt

3.5 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Keine Leistung festgestellt

3.6 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Keine Leistung festgestellt

3.7 Allgemeine Nachweise

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prüfung der Grundanforderungen an Bauwerke und des Erreichens der bewerteten Leistung.

Das Bauprodukt "PRIOPASTE" kann als Brandschutzfugenfüllung unter den folgenden Nutzungsbedingungen gemäß EAD Nr. 350141-00-1106² eingesetzt werden, ohne dass eine wesentliche Änderung der brandschutztechnischen Eigenschaften und der daraus resultierenden Leistungen zu erwarten ist:

Typ Z₂: zur Verwendung in Innenbereichen mit einer Luftfeuchtigkeit kleiner als 85 % r.F., jedoch ohne Temperaturen unter 0 °C (trocken, frostfrei)

Die Dauerhaftigkeit von mindestens 25 Jahren ist nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck und die Herstellerangaben gemäß Abschnitt 5 eingehalten werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350141-00-1106² gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC⁴.

Zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) ist **System 1** entsprechend der folgenden Tabelle anzuwenden:

Produkt	Verwendungszweck	Stufen oder Klassen	System
"PRIOPASTE"	Verschließen von Fugen zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen	alle Brandverhalten	1

³ Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des europäischen Rates vom 16. Dezember 2008 (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 353 vom 31. 12. 2008, S. 1)

⁴ Entscheidung der Kommission Nr. 1999/454/EC vom 22. Juni 1999; veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 178/52 vom 14. Juli 1999, S. 3, geändert durch die Entscheidung der Kommission Nr. 2001/596/EC vom 8. Januar 2001; veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 209/33 vom 02. August 2001, S. 2

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Der Hersteller hat jedem Produkt nach dieser ETA die Leistungserklärung sowie eine Einbauanleitung beizugeben, die mindestens Angaben zu Art und Eigenschaften der raumabschließenden Bauteile und eine Beschreibung oder grafische Darstellung des fachgerechten Einbaus enthalten muss.

Ausgestellt in Berlin am 15. Mai 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Johanna Held
Referatsleiterin

Beglaubigt
Haberstroh

Beschreibung des Bauproduktes

Das Bauprodukt ist ein mineralischer Zwei-Komponenten-Schaum. Es wird als Doppelkammerkartusche mit einem Volumen von 345 mL und mit einem statischen Mischer geliefert.

Tabelle A 1: Relevante Eigenschaften des erhärteten Schaums

Eigenschaft	Kennwert mit Toleranz	Prüfverfahren und Prüfbedingungen
Farbe	orange-beige	siehe Prüf- und Überwachungsplan
Trocken-Rohdichte (frei geschäumt)	400 kg/m³ ± 10 %	
Brandverhalten	Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-1: Klasse A1	

PRIOPASTE	Anhang A
Beschreibung des Bauprodukts	

Liste der Bezugsdokumente

EN 13501-1:2019-05	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
DIN EN ISO 1182:2020-11	Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten - Nichtbrennbarkeitsprüfung, Deutsche Fassung EN ISO 1182:2020
DIN EN ISO 1716:2018-10	Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten - Bestimmung der Verbrennungswärme (des Brennwertes), Deutsche Fassung EN ISO 1716:2018
EOTA TR 024:2019-08	Technical description and assessment of reactive products effective in case of fire

PRIOPASTE

Liste der Bezugsdokumente

Anhang B