

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 1. November 2002
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-338
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 11-1.40.11-108/02

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 14. Juni 2002

Zulassungsnummer:

Z-40.11-127

Antragsteller:

Haase GFK-Technik GmbH

Adolphstraße 62

01900 Großröhrsdorf

Zulassungsgegenstand:

Doppelwandige Flachbodenbehälter

aus GFK mit innerer Vliesschicht

Typ K10D, K13D, K15D, K17D, K19D, K22D, K25D, K15DA,
K19DA

Geltungsdauer bis:

28. Februar 2007

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.11-127 vom 14. Juni 2002. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Der Abschnitt 1 ("Allgemeines") der Anlage 6 ("Aufstellbedingungen") wird durch den folgenden Abschnitt ersetzt:

In Überschwemmungsgebieten sind die Behälter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden können. Dies gilt nicht für die Behälter des Typs K15DA und K19DA entsprechend Anlage 1.9 Blatt 1 bis Blatt 4.

Entsprechend Anlage Nr. 8 zum Gutachten BAM-III.22/6/95 sind Behälter des Typs K15DA bzw. K19DA für folgende Wasserstände über Oberkante Behälter ausgelegt:

- Typ K15DA: h = 0,4 m
- Typ K19DA: h = 0,3 m

Strasdas

Beglaubigt