

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

2. Januar 2008

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAto

Tel.: +49 30 78730-0

Fax: +49 30 78730-320

E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum:

25. Juli 2008

Geschäftszeichen:

III 38-1.19.17-174/08

Zulassungsnummer:

**Z-19.17-1536**

Geltungsdauer bis:

**31. März 2011**

Antragsteller:

**Promat GmbH**

Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

**Rohrabschottung "PROMASTOP-UniCollar"  
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.17-536 vom 2. Januar 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Die Anlage 31 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage Ä1 dieses Bescheids.

Die Anlage 40 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage Ä2 dieses Bescheids.


Bolze

Beglaubigt




Einbau in eine Massivwandkonstruktion, "zwei"-  
bzw. "dreiseitige" Anordnung, vorgesetzt

Rohre gemäß Abschnitt 3.2.1 der Besonderen  
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung



Einbau in eine Massivwandkonstruktion, "zwei"-  
bzw. "dreiseitige" Anordnung, vorgesetzt

Rohre gemäß Abschnitt 3.2.2 der Besonderen  
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung




TB 428

Rohrabschottung  
"PROMASTOP-UniCollar"  
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11  
- Anwendungsbereich -

Anlage A1  
zum Änderungsbescheid  
vom 25.07.2008  
zur Zulassung  
Nr. Z-19.17-1536  
vom 02.01.2008


Einbau in eine Decke, "zwei"-  
bzw. "dreiseitige" Anordnung, vorgesetzt

Rohre gemäß Abschnitt 3.2.1 der Besonderen  
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung



Einbau in eine Decke, "zwei"-  
bzw. "dreiseitige" Anordnung, vorgesetzt

Rohre gemäß Abschnitt 3.2.2 der Besonderen  
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung



TB 429

Rohrabschottung  
"PROMASTOP-UniCollar"  
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1]  
- Anwendungsbereich -

Anlage A2  
zum Änderungsbescheid  
vom 25.07.2008  
zur Zulassung  
Nr. Z-19.17-1536  
vom 02.01.2008